Протокол нормоконтроля комплекта АР

Рамка, штамп, размеры, отметки и ссылки на недействующие редакции — по списку, с пунктом нормы

Что проверяет нормоконтроль

Нормоконтроль — не редактура и не проверка решений. Он смотрит, соблюдена ли форма: рамка и штамп по ГОСТ Р 21.101-2020, размеры и отметки по ГОСТ 21.501-2018, обозначения, ссылки на действующие документы. Порядок — ГОСТ 2.111-2013.

Замечания по видам

Вид	Всего	Критичных
Оформление	9	2
Размеры и отметки	8	2
Ссылки на нормы	6	2
Состав и ведомости	4	0

Что не пускает в выдачу

- Две ссылки на отменённые редакции: СНиП 23-02-2003 заменён СП 50.13330.2012, СНиП 2.08.01-89 — СП 54.13330.
- Два листа без высотных отметок: по ним не построить, значит замечание по существу.
- Два листа без стадии и подписи нормоконтроля: комплект формально не выпущен.

Что делает агент

Проходит комплект лист за листом, выписывает замечание, лист, пункт нормы и критичность, сводит по видам и отдаёт протокол. Правки в чертёж вносит проектировщик: нормоконтроль не рисует, он не пропускает.

Данные кейса сконструированы. Нормы, формулы и структура документа — настоящие.

Данные кейса сконструированы. Нормы, формулы и структура документа — настоящие.