Реестр листов из штампов чертежей

Распознавание основной надписи и реестр листов с замечаниями

Шифр и наименование из штампа — в реестр

Инженер ПТО переносит из штампа обозначение, наименование, номер листа и общее число листов. На объекте это повторяется сотни раз, и каждая опечатка живёт в реестре до первой проверки. Распознавание снимает перенос, но оставляет сверку.

Что вернул прогон распознавания

Обозначение	Наименование	Лист	Листов
АР-2026-14-КЖ1	План фундаментов	3	12
АР-2026-14-КЖ2	Разрез 1-1	4	12

Прогон настоящий: два фрагмента основных надписей распознаны моделью, поля граф 2, 1, 3 и 6 вернулись таблицей — обозначение, наименование, номер листа, число листов, масштаб, фамилии. Реестр на 54 листа — данные кейса; распознавание — факт.

Замечания реестра

№	Замечание	Норма
17	Повтор шифра	ГОСТ Р 21.101-2020 п. 5.4
31	Нет наименования в штампе	ГОСТ 2.104-2006 графа 1
44	Шифр другого комплекта	ГОСТ 2.201-80

Три замечания из 54 листов — это не «плохой проект», а обычное состояние комплекта, который собирали в разное время. Важно, что они найдены до проверки, а не на ней.

Границы

- Рукописные штампы старых листов распознаются хуже — их видно по низкой уверенности.
- Реестр не становится верным сам: три замечания закрывает человек.
- Подпись и передача реестра — за инженером ПТО.

Данные кейса сконструированы. Нормы, формулы и структура документа — настоящие.