Журналы пожарной безопасности: свод и разрывы

Инструктажи, ТО систем, огнетушители, ВПВ; нормы — приказ МЧС № 1120, ППР РФ, СП 9.13130.2009

Что проверено

Сведены четыре журнала: противопожарных инструктажей, технического обслуживания систем защиты, учёта огнетушителей и проверки внутреннего водопровода. Сверка шла по трём осям: запись есть, основание есть, подтверждение есть. Всего 272 записи.

Что нашлось

Что видно	Случаев	Чем это плохо
запись без подписи	3	инструктаж не доказан
обслуживание без записи	8	работа выполнена, но не учтена
огнетушитель без паспорта	4	нет истории обслуживания
просрочена перезарядка	9	средство снимается с учёта

Как считается

Каждая запись проверяется не на наличие, а на подтверждение: подпись, дата, основание. Запись «проведено» без подписи не доказывает инструктаж, а акт подрядчика без записи в журнале не доказывает обслуживание. Поэтому в своде две разные цифры: записей 272, а разрывов 23 — и разрыв дороже, чем пустая строка.

Что с этим делает агент

- сводит четыре журнала в один свод с числом записей и последней датой
- сверяет каждую запись на подпись, дату и основание
- ведёт учёт огнетушителей с паспортами и сроком перезарядки
- собирает график закрытия разрывов с ответственными

Границы

Агент не подписывает журнал и не восстанавливает записи о том, чего не было. Записи вносит человек, который провёл инструктаж или принял работу. Числа кейса сконструированы, нормы и требования к журналам — настоящие.

Данные кейса сконструированы. Нормы, формулы и структура документа — настоящие.