Тренировки по эвакуации: график, хронометраж и разбор

График, хронометраж, шесть замечаний; нормы — ППР РФ, приказ МЧС № 1120

Что проверено

Собраны четыре тренировки по эвакуации за 2026 год: две на корпусе, одна в столовой, одна на складе. По каждой проверено, есть ли акт, есть ли хронометраж, что записано в замечаниях и что из них закрыто.

Что получилось

Что видно	Случаев	Чем это плохо
тренировка без акта	1	событие не доказано
хронометраж не оформлен	1	нельзя сравнить с расчётным временем
превышение расчётного времени	1	южный выход был закрыт на ключ
замечания без устранения	6	следующая тренировка повторит их

Как считается

Расчётное время берётся из плана эвакуации для числа людей на объекте, фактическое — из хронометража. Сравнение даёт единственный проверяемый результат тренировки. Числа хронометража в этом кейсе сконструированы: замером они не являются, и в реальной работе берутся из протокола тренировки.

Что с этим делает агент

- собирает график тренировок на год по объектам массового пребывания
- сверяет наличие акта и хронометража по каждой тренировке
- сравнивает фактическое время с расчётным и показывает превышение
- ведёт список замечаний и следит, что из них закрыто до следующей тренировки

Границы

Тренировку проводит человек: он ведёт людей, объявляет сигнал и подписывает акт. Агент готовит план, сценарий, форму протокола и разбор. Хронометраж кейса сконструирован; требования к тренировкам — настоящие.

Данные кейса сконструированы. Нормы, формулы и структура документа — настоящие.