Раздел АР: состав, опись и что не пройдёт экспертизу

Что по ПП РФ 87 п. 13 обязано быть в разделе и чего в комплекте не хватает

Что требует раздел «Архитектурные решения»

Состав раздела задан Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, п. 13: текстовая часть — сведения о работе с документами, об обосновании решений, о противопожарных решениях; графическая часть — фасады, планы, разрезы и цветовые решения фасадов. Состав не выбирают: он назван в постановлении.

Опись комплекта

Обозначение	Что	Листов
АР-1…АР-2	Титул, ведомость документов	4
АР-3	Пояснительная записка	6
АР-4…АР-5	Планы, разрезы	6
АР-6	Фасады	4
АР-7…АР-8	Кровля, полы, отделка, узлы	22

Три замечания до экспертизы

- Цветовых решений фасадов нет — пункт 13 прямо называет их в графической части.
- Сведения об отделке помещений есть только для двух этажей из четырёх.
- Противопожарные преграды (перегородки, полы, проёмы) не описаны — это вход в раздел, который задаёт состав смежного раздела.

Оформление

Лист по ГОСТ Р 21.101-2020: рамка, штамп с девятью графами, обозначение документа, номер листа, подписи разработчика, проверяющего и нормоконтроля. Отсутствие нормоконтроля — формальное, но законное основание вернуть комплект на переделку.

Данные кейса сконструированы. Нормы, формулы и структура документа — настоящие.

Данные кейса сконструированы. Нормы, формулы и структура документа — настоящие.